

III. OPINIE , UZGODNIENIA, POZWOLENIA



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koło, ul. Energetyczna 11

www.mzwik-kolo.pl

e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl

tel. 63 27 20 835

Biuro Obsługi Klientów

tel. 63 27 20 160

DE 2.5034-7-13/21/

Koło dn. 27.08.2021r.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nawiązując do wniosku IP. 7234.2021 z dnia 12.08.2021r. dotyczącego wydania warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kole na działce nr 47, arkusz mapy 26, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole wyraża zgodę i podaje następujące warunki przyłączenia:

1. Odprowadzenie wód opadowych zaprojektować i wykonać do kolektora deszczowego o średnicy 400 mm poprzez istniejącą studzienkę rewizyjną DN 500 usytuowaną w chodniku ulicy Wojciechowskiego (oznaczoną na szkicu sytuacyjnym kolorem czerwonym).
2. Przyłączy projektować z rur z tworzyw sztucznych litych SN8 o średnicy nie mniejszej niż 250mm.
3. Na terenie nieruchomości zaprojektować studnię rewizyjną z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1000 mm łączonych na uszczelki z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400.
4. Przejścia kanału przez studnie rewizyjne oraz włączenia przyłączy wpustów ulicznych wykonać za pomocą systemowego przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantujące elastyczne połączenia zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych.
5. Studzienki wpustów ulicznych należy stosować z osadnikami o średnicy 500 mm i głębokości min. 0,5 m oraz wpustami żeliwnymi typu ciężkiego D400.
6. Opracować bilans powierzchni utwardzonej z której odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe, który należy przedłożyć przed odbiorem technicznym.
7. Wymogi ogólne:
 - a. W oparciu o powyższe należy opracować projekt techniczny na bazie aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500.
 - b. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach.
 - c. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole.
 - d. Warunki niniejsze ważne są dwa lata.

Prezes Zarządu

Robert Gajda

