



ZP.271.7.2021

Koło, dn. 07.05.2021 r.

## WYJAŚNIENIE NR 1 I MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Zagospodarowanie ternu zieleni przed SP Nr 1 w Kole.”.

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej Pzp przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedziami:

### I. WYJAŚNIENIA:

#### Pytania:

1. W SWZ - Instrukcja dla wykonawców Dz.I. pkt.13 - Zamawiający pisze o negocjacjach cenowych dla trzech wykonawców z najniższą ceną a w Opisie sposobu obliczania ceny Dz. XIV. pkt.8 - pisze, że cena ofertowa jest ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacom.

proszę o wyjaśnienie

**Ad. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie złożonych ofert w określonej sytuacji, ale ich prowadzenie nie jest pewne. W związku z powyższym kalkulując cenę Wykonawca musi mieć świadomość, że cena ta będzie ceną ostateczną i nie będzie podlegała negocjacom, jeżeli w postępowaniu nie zaistnieją przesłanki do prowadzenia negocjacji.**

2. W Dz. II. pkt.7.b/ Zamawiający wymaga 24m-cy gwarancji na nasadzenia roślinne a w STWiOR Dz. Zieleń 5.2.2. ustala okres gwarancji 24m-ce i dodatkowo pielęgnację w okresie gwarancyjnym na okres 1-rok

ponieważ gwarancja na nasadzenia a pielęgnacja nasadzeń to dwie zupełnie inne kwestie jeśli chodzi o wycenę - proszę o wyjaśnienie

**Ad. 2. STWiOR Dz. Nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin, pkt 5.2.2. jest zatytułowany „Pielęgnacja po nasadzeniu” i wskazuje zakres czynności, które Wykonawca ma obowiązek wykonać w okresie gwarancji. Poprzez dodanie sformułowania „w ciągu roku” doprecyzowane zostały zasady pielęgnacyjne nasadzeń, które Wykonawca ma wykonać w ciągu jednego roku w okresie gwarancji obejmującej 24m-ce, czyli wszystkie wskazane czynności mają być wykonane dwukrotnie, raz w pierwszym roku i raz w drugim.**

### II. MODYFIKACJA SWZ:

Stosownie do zapisów art. 286 ust. 1 i 5 Pzp Zamawiający informuje o modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia.

1. Zamawiający wprowadza do treści SWZ uzupełnienie dotyczące wymogu wyposażenia fontanny w anemometr służący do pomiaru i sygnalizacji prędkości wiatru, przeznaczony do obniżania strumieni wody fontanny w dwóch progach:

- 1) Próg 1 – obniżenie strumieni wody o około 25-30%
- 2) Próg 2 – obniżenie strumieni wody o około 40-60%

2. **Wymagane cechy anemometru:**

- 1) ciągły pomiar i wyświetlanie prędkości wiatru;
- 2) wybieranie jednostki pomiarowej: m/s lub km/h;
- 3) dwa ustawiane progi alarmowe prędkości w tym jeden z histerezą, sterowane od poprzez wyjścia przekaźnikowe;
- 4) ustawianie niezależnie czasu nieczułości;
- 5) nastawy pamiętane nawet po zaniku zasilania.

#### Dane techniczne:

Ogólne	
Zasilanie	230V $\pm$ 10%, 50/60Hz, opcjonalnie 24VDC
Pobór mocy	2VA max.
Zakres pomiarowy	0..50 m/s (0..180km/h)
Dokładność pomiaru prędkości (zależy od dokładności czujnika)	3% dla $V > 1$ m/s
Progi zadziałania przekaźnika alarmowego	0..50 m/s z krokiem 0.1 m/s, 0..180 km/h z krokiem 1 km/h ustawiane przyciskami
Czas opóźnienia reakcji	0..255s, ustawiane przyciskami niezależnie dla każdego prog
Wyjścia alarmów	Stykowe, bezpotencjałowe, NO/NC (główne), NO (pomocnicze), AC: 5A, 250V; DC: 0,01A..5A, 5..30V
Czujnik	Prędkości wiatru, częstotliwościowy, typ: A-125
Zakres temperatur pracy	-20...+60°C

3. Anemometr należy zamontować na lampie w pobliżu pomieszczenia technicznego na wysokości umożliwiającej pomiar prędkości wiatru.

W związku z wprowadzoną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia zapisy SWZ dotyczące terminów:

1. Zmienia się termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:
  - 1) Termin wniesienia wadium, zamiast: 18.05.2021 r. godz.: 12:00 jest **20.05.2021 r. godz.: 12:00.**
  - 2) Termin składania ofert, zamiast: 18.05.2021 r. godz.: 12:00 jest **20.05.2021 r. godz.: 12:00.**
  - 3) Otwarcie ofert, zamiast: 18.05.2021 r. godz.: 13:00 jest **20.05.2021 r. godz.: 13:00.**
  - 4) Termin związania ofertą, ( w SWZ rozdz. XI ust. 1 **do 16.06.2021 r.** ), wynosi 30 dni i upływa w dniu **18.06.2021 r.**
2. Dostosowano zapisy SWZ do zmian, SWZ po zmianach w załączeniu;
3. Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia **2021/BZP 00048174/01 z dnia 07.05.2021 r.**