



GMINA MIEJSKA KOŁO
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
NIP: 666-20-46-949

ZP.271.12.2024

Koło, dn. 14.08.2024 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I WYJAŚNIENIE NR 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
pn. **MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" PRZY ULICY SPORTOWEJ 12 W KOLE.**

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ poprzez uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie uszczegółowienia wymagań dla nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o zapis:

Włókno bez rdzenia lub rdzeni wzmacniających.

Uszczegóławiający zapis wprowadza się ust. 4 pkt A p-pkt 2) Minimalne parametry, cechy i wymogi dla sztucznej trawy w następujących zakresach (str. 5 SWZ) jako lit. b).

Po wprowadzeniu uzupełnienia p-pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) Minimalne parametry, cechy i wymogi dla sztucznej trawy w następujących zakresach:

- a) Wysokość włókna: min 60mm.
- b) **Włókno bez rdzenia lub rdzeni wzmacniających.**
- c) Ilość pęczków min. 8900/m².
- d) Ilość włókien: min. 106.000/m².
- e) Waga całkowita: min. 3000 g/m².
- f) Waga włókna: min. 1700 g/m².
- g) W każdym pęczku jeden rodzaj włókna o grubości włókna: min. 360 mikronów.
- h) Szerokość włókna min. 1,3 mm.
- i) Dtex: min 15.500 dtex.
- j) Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 75N/100mm.
- k) Wyrwanie pęczka po starzeniu: min. 52N.
- l) Przepuszczalność wody przez kompletny system: min. 890 mm/h.
- m) Typ trawy: monofil.
- n) Rodzaj trawy: 100% polietylen.
- o) Trawa tuftowana.

- p) Podkład lateksowy.
- q) Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze jasno szarym RAL7044, ilość zgodna z badaniem laboratoryjnym.
- r) Kolor zielony, minimalnie 2 odcienie.

W związku z wprowadzonym uzupełnieniem Zamawiający Zmienia termin składania ofert, który upływa **27.08.2024 r godz.12:00**. Zmienia się też termin złożenia próbek, wniesienia wadium, związania ofertą.

Zamawiający załącza SWZ po zmianach w zakresie wynikającym z powyższych zapisów i treść ogłoszenia uwzględniającą nowe terminy.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść pytania, które wpłynęło w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnych zdjęć nawierzchni poliuretanowej.

Ad. 1. Zamawiający w załączeniu przekazuję aktualne zdjęcia nawierzchni poliuretanowej, jednocześnie zwracając uwagę, iż zgodnie z SWZ rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia, ust. 12 Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami w jakich będzie wykonywał roboty budowlane.