



GMINA MIEJSKA KOŁO
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło
NIP: 666-20-46-949

ZP.271.4.2025

Koło, dn. 31.01.2025 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ I WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLE.**

Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej Pzp wprowadza zmiany do treści SWZ – **w rozdziale II, ust. 3 pkt 1 a), strona 4 SWZ** - poprzez dodanie zdania drugiego, uzupełniającego opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań dla poliuretanowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o treści:

„Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego musi spełniać wymagania minimalne klasy „C” wg. klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień tj. być trudno zapalna, co zostanie potwierdzone raportem z badań klasyfikacji ogniowej dostarczonym przez Wykonawcę na etapie budowy.”

W związku z wprowadzonym uzupełnieniem Zamawiający Zmienia termin składania ofert, który pierwotnie wyznaczony został na dzień **18.02.2025 r. godz.12:00**. Termin po zmianie **19.02.2025 r. godz.12:00**. Zmienia się też termin otwarcia ofert, wniesienia wadium i związania ofertą.

Zamawiający załącza SWZ po zmianach w zakresie wynikającym z powyższych zapisów i treść ogłoszenia uwzględniającą nowe terminy.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść pytania, które wpłynęło w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

1. Proszę o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej.

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej innej niż zamieszczone pliki PDF sporządzone bezpośrednio z programu kosztorysującego, co umożliwi konwersję archiwów do programów kosztorysowych.